

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на капитальный ремонт государственных (муниципальных) образовательных организаций» (параллельно с муниципальными контрольно-счетными органами Забайкальского края)

ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ



Министерство образования и науки
Забайкальского края

Администрация Акшинского муниципального
округа Забайкальского края

Администрация муниципального района «Агинский
район» Забайкальского края

Администрация муниципального района «Могойтуйский
район» Забайкальского края

Администрация муниципального района «Хилокский
район» Забайкальского края;

Комитет образования администрации муниципального
района «Читинский район» Забайкальского края.

Параллельно –

10 муниципальных контрольно-счетных органов

Самостоятельно:

3 муниципальных контрольно-счетных органов

МКСО проверкой охвачено 26 объектов контроля

ОСМОТРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



13 зданий общеобразовательных учреждений
в **3** муниципальных образованиях

Читинский район:


МОУ ООШ №28 с. Яблоново
МОУ ООШ п. ст. Лесная
МОУ ООШ с. Елизаветино
МОУ СОШ п. ст. Гонгота
МОУ СОШ с. Беклемишево
МОУ СОШ с. Маккавеево
МОУ СОШ с. Новотроицк
МОУ СОШ с. Шишкино

Агинский район:

МОУ Цокто-Хангильская СОШ
МБОУ Урда-Агинская СОШ

Могойтуйский район:

МАОУ Могойтуйская СОШ №1
МОУ Хилинская СОШ




Проведены осмотры МКСО:

14 зданий в 10 муниципальных образованиях

Не охвачено осмотрами:

7 муниципальных образований из 20;
24 здания из 51

МОУ ООШ №28 с. Яблоново



ДО капитального ремонта

ПОСЛЕ капитального
ремонта

МОУ ООШ п. ст. Лесная



ДО капитального ремонта

ПОСЛЕ капитального
ремонта


НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТОВ в МОУ ООШ п.ст. Лесная



Следы протечек в том числе по причине некачественного утепления вентиляционного короба



Не заштукатурены отверстия вокруг труб отопления в учебных классах, части труб на потолке в учебном классе, которые были срезаны во время ремонта



МОУ ООШ с. Елизаветино



ДО капитального ремонта



ПОСЛЕ капитального ремонта



НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТОВ в МОУ ООШ с. Елизаветино



Линолеум имеет неровности, вздутия



Трещины, отслоения краски



МОУ СОШ п. ст. Гонгота



ДО капитального ремонта

ПОСЛЕ капитального
ремонта



МОУ СОШ с. Беклемишево



ДО капитального ремонта



ПОСЛЕ капитального
ремонта

МОУ СОШ с. Маккавеево




Трещины штукатурки
Отслоение краски
Плесневые отложения



МОУ СОШ с. Новотроицк




ДО капитального ремонта



ПОСЛЕ капитального ремонта


МОУ СОШ с. Шишкино



МБОУ Урда-Агинская СОШ




У запасных выходов зафиксировано отслоение шпатлевки, плесневые отложения, образовавшиеся в зимнее время по причине промерзания тамбура



МОУ Цокто-Хангильская СОШ



- Следы затопления по причине протекания крыши
- Отслоение краски, штукатурки вокруг труб отопления в учебных классах
- Линолеум имеет неровности, вздутия



МОУ Хилинская СОШ




В гардеробной на стене видны следы затопления, отслоение штукатурки и краски в результате протекания стыка крыши на протяжении длительного периода времени до проведения капитального ремонта.



МАОУ Могойтуйская СОШ №1



В связи с тем, что капитальный ремонт проведен не в полном объеме, **дополнительно требуется ремонт** в спортивном зале (3-ий этаж), раздевалках для школьников, тренерских, 9 учебных классах, кабинетах социального педагога и психолога.



Хилокский район, МБОУ ООШ №6 с. Хилогосон



ДО капитального
ремонта

ПОСЛЕ капитального
ремонта

Хилокский район, МБОУ СО 317 с. Хушенга




ПОСЛЕ капитального
ремонта



ДО капитального
ремонта

МОУ Большереченская СОШ Красночикойского района




МОУ Жиндойская СОШ Красночикойского района



МОУ Кулусутайская СОШ Ононского муниципального округа



МБОУ Урулюнгуйская СОШ Приаргунского муниципального округа



МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ



1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия:

- в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для рассмотрения;
- в Министерство образования и науки Забайкальского края для рассмотрения и принятия мер.

2. Направить рекомендации в Министерство образования и науки Забайкальского края.

3. Направить информационные письма:

- в Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю о признаках нарушения законодательства о защите конкуренции;
- в администрации муниципальных районов «Дульдургинский район» и «Могойтуйский район» для принятия мер по предупреждению и устранению выявленных нарушений законодательства о контрактной системе;
- руководителям исполнительных (распорядительных) органов муниципальных образований Забайкальского края о выявленных типовых нарушениях для принятия мер по их предупреждению и устранению.

4. Направить материалы контрольного мероприятия в Прокуратуру Забайкальского края.



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ